



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В городе Красногорске возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием



Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы, изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы, допрошены жильцы дома, а также хозяева квартиры, где произошел



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

хлопок, назначен ряд экспертиз. Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.

27 Октября 2021

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1623970>