



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В городе Коломне следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника пожарной службы при тушении задымления



Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 31-летнего старшего пожарного ФГКУ «14 ОПС по Московской области».

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря в подвале многоквартирного жилого дома произошло задымление. На место происшествия прибыл пожарный расчет, в составе которого был погибший сотрудник пожарной службы. Вместе с коллегами он спустился в подвал, где позже был обнаружен в бессознательном состоянии. Со слов коллег, маска системы защиты у



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

мужчины была снята. По приезду врачи констатировали его смерть.

По предварительным данным эксперта, смерть сотрудника пожарной службы наступила в результате отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следователем изъята система защиты погибшего, которая будет направлена на экспертизу с целью установления ее исправности. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

24 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1003023>